

SVGW

Fachverband  
für Wasser, Gas und Wärme  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 9505-K190

**Zertifikatsinhaber:** Isiflo GmbH  
An der Schleuse 8, DE-58675 Hemer

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Klemmverschraubungen für PE-Rohre (erdverlegt)  
**Bezeichnung:** Isiflo-GW  
**Typen:** 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 150.

\*\* ) siehe minimale Nennweite auf zweiter Zertifikat-Seite

DN: \*\*) ... 63 PN: 10/12.5/16 tmax: 25 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW157 (01/19), DIN 8076 (2013)

**Gültigkeit:** 31.05.2030

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

- (A) Nach ZGW101 (01/19) beträgt die minimal zulässige Wandstärke 2.9 mm im Versorgungsbereich für zertifizierte, erdverlegte PE-Rohrleitungen.
- (B) Es sind die Herstellervorschriften zur Verwendung von Stützhülsen zu beachten.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 15.10.2025

Seite 1 / 2